



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726975

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:80^{\circ}\text{C}$ ，IP67，I类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页；100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月07日 有效期至：2029年08月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年10月13日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726975

证书附页：第 1 页 共 2 页

## 不可调光：

HLG-120H-12 输出：12Vdc，10A(恒压恒流)；  
HLG-120H-15 输出：15Vdc，8.0A(恒压恒流)；  
HLG-120H-20 输出：20Vdc，6.0A(恒压恒流)；  
HLG-120H-24 输出：24Vdc，5.0A(恒压恒流)；  
HLG-120H-30 输出：30Vdc，4.0A(恒压恒流)；  
HLG-120H-36 输出：36Vdc，3.4A(恒压恒流)；  
HLG-120H-42 输出：42Vdc，2.9A(恒压恒流)；  
HLG-120H-48 输出：48Vdc，2.5A(恒压恒流)；  
HLG-120H-54 输出：54Vdc，2.3A(恒压恒流)；  
HLG-100H-20 输出：20Vdc，4.8A(恒压恒流)；  
HLG-100H-24 输出：24Vdc，4.0A(恒压恒流)；  
HLG-100H-30 输出：30Vdc，3.2A(恒压恒流)；  
HLG-100H-36 输出：36Vdc，2.65A(恒压恒流)；  
HLG-100H-42 输出：42Vdc，2.28A(恒压恒流)；  
HLG-100H-48 输出：48Vdc，2.0A(恒压恒流)；  
HLG-100H-54 输出：54Vdc，1.77A(恒压恒流)；

## 非控制端口调光（外接电阻调光）：

HLG-120H-12B 输出：12Vdc，10A(恒压恒流)；  
HLG-120H-15B 输出：15Vdc，8.0A(恒压恒流)；  
HLG-120H-20B 输出：20Vdc，6.0A(恒压恒流)；  
HLG-120H-24B 输出：24Vdc，5.0A(恒压恒流)；  
HLG-120H-30B 输出：30Vdc，4.0A(恒压恒流)；  
HLG-120H-36B 输出：36Vdc，3.4A(恒压恒流)；  
HLG-120H-42B 输出：42Vdc，2.9A(恒压恒流)；  
HLG-120H-48B 输出：48Vdc，2.5A(恒压恒流)；  
HLG-120H-54B 输出：54Vdc，2.3A(恒压恒流)；  
HLG-100H-20B 输出：20Vdc，4.8A(恒压恒流)；  
HLG-100H-24B 输出：24Vdc，4.0A(恒压恒流)；  
HLG-100H-30B 输出：30Vdc，3.2A(恒压恒流)；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726975

证书附页：第 2 页 共 2 页

HLG-100H-36B 输出：36Vdc，2.65A(恒压恒流)；

HLG-100H-42B 输出：42Vdc，2.28A(恒压恒流)；

HLG-100H-48B 输出：48Vdc，2.0A(恒压恒流)；

HLG-100H-54B 输出：54Vdc，1.77A(恒压恒流)；

输入：100-240V~50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726977

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:80^{\circ}\text{C}$ ，IP65，I类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页. 100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月07日 有效期至：2029年08月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年10月13日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726977

证书附页：第 1 页 共 2 页

## 不可调光：

HLG-120H-12A 输出：12Vdc，10A（恒压恒流）；  
HLG-120H-15A 输出：15Vdc，8.0A（恒压恒流）；  
HLG-120H-20A 输出：20Vdc，6.0A（恒压恒流）；  
HLG-120H-24A 输出：24Vdc，5.0A（恒压恒流）；  
HLG-120H-30A 输出：30Vdc，4.0A（恒压恒流）；  
HLG-120H-36A 输出：36Vdc，3.4A（恒压恒流）；  
HLG-120H-42A 输出：42Vdc，2.9A（恒压恒流）；  
HLG-120H-48A 输出：48Vdc，2.5A（恒压恒流）；  
HLG-120H-54A 输出：54Vdc，2.3A（恒压恒流）；  
HLG-100H-20A 输出：20Vdc，4.8A（恒压恒流）；  
HLG-100H-24A 输出：24Vdc，4.0A（恒压恒流）；  
HLG-100H-30A 输出：30Vdc，3.2A（恒压恒流）；  
HLG-100H-36A 输出：36Vdc，2.65A（恒压恒流）；  
HLG-100H-42A 输出：42Vdc，2.28A（恒压恒流）；  
HLG-100H-48A 输出：48Vdc，2.0A（恒压恒流）；  
HLG-100H-54A 输出：54Vdc，1.77A（恒压恒流）；

## 非控制端口调光（外接电阻）：

HLG-120H-12AB 输出：12Vdc，10A（恒压恒流）；  
HLG-120H-15AB 输出：15Vdc，8.0A（恒压恒流）；  
HLG-120H-20AB 输出：20Vdc，6.0A（恒压恒流）；  
HLG-120H-24AB 输出：24Vdc，5.0A（恒压恒流）；  
HLG-120H-30AB 输出：30Vdc，4.0A（恒压恒流）；  
HLG-120H-36AB 输出：36Vdc，3.4A（恒压恒流）；  
HLG-120H-42AB 输出：42Vdc，2.9A（恒压恒流）；  
HLG-120H-48AB 输出：48Vdc，2.5A（恒压恒流）；  
HLG-120H-54AB 输出：54Vdc，2.3A（恒压恒流）；  
HLG-100H-20AB 输出：20Vdc，4.8A（恒压恒流）；  
HLG-100H-24AB 输出：24Vdc，4.0A（恒压恒流）；  
HLG-100H-30AB 输出：30Vdc，3.2A（恒压恒流）；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726977

证书附页：第 2 页 共 2 页

HLG-100H-36AB 输出：36Vdc，2.65A (恒压恒流)；

HLG-100H-42AB 输出：42Vdc，2.28A (恒压恒流)；

HLG-100H-48AB 输出：48Vdc，2.0A (恒压恒流)；

HLG-100H-54AB 输出：54Vdc，1.77A (恒压恒流)；

输入：100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司