



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726972

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，IP67，I类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页；100-240VAC50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月19日 有效期至：2029年06月18日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726972

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-185H-15	输出：15Vdc，11.5A（恒压恒流），	不可调光
2	HLG-185H-15B	配套光源：Max.172.5W LED 模块	外接电阻调光
3	HLG-185H-20	输出：20Vdc，9.3A（恒压恒流），	不可调光
4	HLG-185H-20B	配套光源：Max.186W LED 模块	外接电阻调光
5	HLG-185H-24	输出：24Vdc，7.8A（恒压恒流），	不可调光
6	HLG-185H-24B	配套光源：Max.187.2W LED 模块	外接电阻调光
7	HLG-185H-30	输出：30Vdc，6.2A（恒压恒流），	不可调光
8	HLG-185H-30B	配套光源：Max.186W LED 模块	外接电阻调光
9	HLG-185H-36	输出：36Vdc，5.2A（恒压恒流），	不可调光
10	HLG-185H-36B	配套光源：Max.187.2W LED 模块	外接电阻调光
11	HLG-185H-42	输出：42Vdc，4.4A（恒压恒流），	不可调光
12	HLG-185H-42B	配套光源：Max.184.8W LED 模块	外接电阻调光
13	HLG-185H-48	输出：48Vdc，3.9A（恒压恒流），	不可调光
14	HLG-185H-48B	配套光源：Max.187.2W LED 模块	外接电阻调光
15	HLG-185H-54	输出：54V Vdc，3.45A（恒压恒流），	不可调光
16	HLG-185H-54B	配套光源：Max.186.3W LED 模块	外接电阻调光
17	HLG-150H-12	输出：12Vdc，12.5A（恒压恒流），	不可调光
18	HLG-150H-12B	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
19	HLG-150H-15	输出：15Vdc，10A（恒压恒流），	不可调光
20	HLG-150H-15B	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
21	HLG-150H-20	输出：20Vdc，7.5A（恒压恒流），	不可调光
22	HLG-150H-20B	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
23	HLG-150H-24	输出：24Vdc，6.3A（恒压恒流），	不可调光
24	HLG-150H-24B	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光
25	HLG-150H-30	输出：30Vdc，5.0A（恒压恒流），	不可调光
26	HLG-150H-30B	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
27	HLG-150H-36	输出：36Vdc，4.2A（恒压恒流），	不可调光
28	HLG-150H-36B	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726972

证书附页：第 2 页 共 2 页

29	HLG-150H-42	输出：42Vdc，3.6A（恒压恒流），	不可调光
30	HLG-150H-42B	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光
31	HLG-150H-48	输出：48Vdc，3.2A（恒压恒流），	不可调光
32	HLG-150H-48B	配套光源：Max.153.6W LED 模块	外接电阻调光
33	HLG-150H-54	输出：54Vdc，2.8A（恒压恒流），	不可调光
34	HLG-150H-54B	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光
35	HLG-185H-12	输出：12Vdc，13A（恒压恒流），	不可调光
36	HLG-185H-12B	配套光源：Max.156W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V~，50/60Hz，功率因数:0.95，ta：60°C,tc：90°C，I类，IP67，SELV，			  
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002567535

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，IP67，I类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页；100-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月19日 有效期至：2029年06月18日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2023年08月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002567535

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-185H-15	输出：15Vdc，11.5A（恒压恒流），	不可调光
2	HLG-185H-15B	配套光源：Max.172.5W LED 模块	外接电阻调光
3	HLG-185H-20	输出：20Vdc，9.3A（恒压恒流），	不可调光
4	HLG-185H-20B	配套光源：Max.186W LED 模块	外接电阻调光
5	HLG-185H-24	输出：24Vdc，7.8A（恒压恒流），	不可调光
6	HLG-185H-24B	配套光源：Max.187.2W LED 模块	外接电阻调光
7	HLG-185H-30	输出：30Vdc，6.2A（恒压恒流），	不可调光
8	HLG-185H-30B	配套光源：Max.186W LED 模块	外接电阻调光
9	HLG-185H-36	输出：36Vdc，5.2A（恒压恒流），	不可调光
10	HLG-185H-36B	配套光源：Max.187.2W LED 模块	外接电阻调光
11	HLG-185H-42	输出：42Vdc，4.4A（恒压恒流），	不可调光
12	HLG-185H-42B	配套光源：Max.184.8W LED 模块	外接电阻调光
13	HLG-185H-48	输出：48Vdc，3.9A（恒压恒流），	不可调光
14	HLG-185H-48B	配套光源：Max.187.2W LED 模块	外接电阻调光
15	HLG-185H-54	输出：54V Vdc，3.45A（恒压恒流），	不可调光
16	HLG-185H-54B	配套光源：Max.186.3W LED 模块	外接电阻调光
17	HLG-150H-12	输出：12Vdc，12.5A（恒压恒流），	不可调光
18	HLG-150H-12B	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
19	HLG-150H-15	输出：15Vdc，10A（恒压恒流），	不可调光
20	HLG-150H-15B	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
21	HLG-150H-20	输出：20Vdc，7.5A（恒压恒流），	不可调光
22	HLG-150H-20B	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
23	HLG-150H-24	输出：24Vdc，6.3A（恒压恒流），	不可调光
24	HLG-150H-24B	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光
25	HLG-150H-30	输出：30Vdc，5.0A（恒压恒流），	不可调光
26	HLG-150H-30B	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
27	HLG-150H-36	输出：36Vdc，4.2A（恒压恒流），	不可调光
28	HLG-150H-36B	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002567535

证书附页：第 2 页 共 2 页

29	HLG-150H-42	输出：42Vdc，3.6A（恒压恒流），	不可调光
30	HLG-150H-42B	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光
31	HLG-150H-48	输出：48Vdc，3.2A（恒压恒流），	不可调光
32	HLG-150H-48B	配套光源：Max.153.6W LED 模块	外接电阻调光
33	HLG-150H-54	输出：54Vdc，2.8A（恒压恒流），	不可调光
34	HLG-150H-54B	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光
35	HLG-185H-12	输出：12Vdc，13A（恒压恒流），	不可调光
36	HLG-185H-12B	配套光源：Max.156W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V~，50/60Hz，功率因数:0.95，ta：60°C,tc：90°C，I类，IP67，SELV，			  
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726973

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，IP65，I类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页；100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月19日 有效期至：2029年06月18日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726973

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-185H-15A	输出：15Vdc，11.5A（恒压恒流）， 配套光源：Max.172.5W LED 模块	无调光
2	HLG-185H-15AB		外接电阻调光
3	HLG-185H-20A	输出：20Vdc，9.3A（恒压恒流）， 配套光源：Max.186W LED 模块	无调光
4	HLG-185H-20AB		外接电阻调光
5	HLG-185H-24A	输出：24Vdc，7.8A（恒压恒流）， 配套光源：Max.187.2W LED 模块	无调光
6	HLG-185H-24AB		外接电阻调光
7	HLG-185H-30A	输出：30Vdc，6.2A（恒压恒流）， 配套光源：Max.186W LED 模块	无调光
8	HLG-185H-30AB		外接电阻调光
9	HLG-185H-36A	输出：36Vdc，5.2A（恒压恒流）， 配套光源：Max.187.2W LED 模块	无调光
10	HLG-185H-36AB		外接电阻调光
11	HLG-185H-42A	输出：42Vdc，4.4A（恒压恒流）， 配套光源：Max.184.8W LED 模块	无调光
12	HLG-185H-42AB		外接电阻调光
13	HLG-185H-48A	输出：48Vdc，3.9A（恒压恒流）， 配套光源：Max.187.2W LED 模块	无调光
14	HLG-185H-48AB		外接电阻调光
15	HLG-185H-54A	输出：54V Vdc，3.45A（恒压恒流）， 配套光源：Max.186.3W LED 模块	无调光
16	HLG-185H-54AB		外接电阻调光
17	HLG-150H-12A	输出：12Vdc，12.5A（恒压恒流）， 配套光源：Max.150W LED 模块	无调光
18	HLG-150H-12AB		外接电阻调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726973

证书附页：第 2 页 共 2 页

19	HLG-150H-15A	输出：15Vdc，10A（恒压恒流）， 配套光源：Max.150W LED 模块	无调光
20	HLG-150H-15AB		外接电阻调光
21	HLG-150H-20A	输出：20Vdc，7.5A（恒压恒流）， 配套光源：Max.150W LED 模块	无调光
22	HLG-150H-20AB		外接电阻调光
23	HLG-150H-24A	输出：24Vdc，6.3A（恒压恒流）， 配套光源：Max.151.2W LED 模块	无调光
24	HLG-150H-24AB		外接电阻调光
25	HLG-150H-30A	输出：30Vdc，5.0A（恒压恒流）， 配套光源：Max.150W LED 模块	无调光
26	HLG-150H-30AB		外接电阻调光
27	HLG-150H-36A	输出：36Vdc，4.2A（恒压恒流）， 配套光源：Max.151.2W LED 模块	无调光
28	HLG-150H-36AB		外接电阻调光
29	HLG-150H-42A	输出：42Vdc，3.6A（恒压恒流）， 配套光源：Max.151.2W LED 模块	无调光
30	HLG-150H-42AB		外接电阻调光
31	HLG-150H-48A	输出：48Vdc，3.2A（恒压恒流）， 配套光源：Max.153.6W LED 模块	无调光
32	HLG-150H-48AB		外接电阻调光
33	HLG-150H-54A	输出：54Vdc，2.8A（恒压恒流）， 配套光源：Max.151.2W LED 模块	无调光
34	HLG-150H-54AB		外接电阻调光
35	HLG-185H-12A	输出：12Vdc，13A（恒压恒流）， 配套光源：Max.156W LED 模块	无调光
36	HLG-185H-12AB		外接电阻调光

输入：100-240V ~ 50/60Hz, IP65

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002567536

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，IP65，I类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页；100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月19日 有效期至：2029年06月18日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2023年08月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002567536

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-185H-15A	输出：15Vdc，11.5A（恒压恒流），	不可调光
2	HLG-185H-15AB	配套光源：Max.172.5W LED 模块	外接电阻调光
3	HLG-185H-20A	输出：20Vdc，9.3A（恒压恒流），	不可调光
4	HLG-185H-20AB	配套光源：Max.186W LED 模块	外接电阻调光
5	HLG-185H-24A	输出：24Vdc，7.8A（恒压恒流），	不可调光
6	HLG-185H-24AB	配套光源：Max.187.2W LED 模块	外接电阻调光
7	HLG-185H-30A	输出：30Vdc，6.2A（恒压恒流），	不可调光
8	HLG-185H-30AB	配套光源：Max.186W LED 模块	外接电阻调光
9	HLG-185H-36A	输出：36Vdc，5.2A（恒压恒流），	不可调光
10	HLG-185H-36AB	配套光源：Max.187.2W LED 模块	外接电阻调光
11	HLG-185H-42A	输出：42Vdc，4.4A（恒压恒流），	不可调光
12	HLG-185H-42AB	配套光源：Max.184.8W LED 模块	外接电阻调光
13	HLG-185H-48A	输出：48Vdc，3.9A（恒压恒流），	不可调光
14	HLG-185H-48AB	配套光源：Max.187.2W LED 模块	外接电阻调光
15	HLG-185H-54A	输出：54Vdc，3.45A（恒压恒流），	不可调光
16	HLG-185H-54AB	配套光源：Max.186.3W LED 模块	外接电阻调光
17	HLG-150H-12A	输出：12Vdc，12.5A（恒压恒流），	不可调光
18	HLG-150H-12AB	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
19	HLG-150H-15A	输出：15Vdc，10A（恒压恒流），	不可调光
20	HLG-150H-15AB	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
21	HLG-150H-20A	输出：20Vdc，7.5A（恒压恒流），	不可调光
22	HLG-150H-20AB	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
23	HLG-150H-24A	输出：24Vdc，6.3A（恒压恒流），	不可调光
24	HLG-150H-24AB	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光
25	HLG-150H-30A	输出：30Vdc，5.0A（恒压恒流），	不可调光
26	HLG-150H-30AB	配套光源：Max.150W LED 模块	外接电阻调光
27	HLG-150H-36A	输出：36Vdc，4.2A（恒压恒流），	不可调光
28	HLG-150H-36AB	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002567536

证书附页：第 2 页 共 2 页

29	HLG-150H-42A	输出：42Vdc，3.6A（恒压恒流），	不可调光
30	HLG-150H-42AB	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光
31	HLG-150H-48A	输出：48Vdc，3.2A（恒压恒流），	不可调光
32	HLG-150H-48AB	配套光源：Max.153.6W LED 模块	外接电阻调光
33	HLG-150H-54A	输出：54Vdc，2.8A（恒压恒流），	不可调光
34	HLG-150H-54AB	配套光源：Max.151.2W LED 模块	外接电阻调光
35	HLG-185H-12A	输出：12Vdc，13A（恒压恒流），	不可调光
36	HLG-185H-12AB	配套光源：Max.156W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V~，50/60Hz，功率因数:0.95， t_a ：60°C, t_c ：90°C，I类，IP65，SELV，			  
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司