



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002773809

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，部分型号控制端口调光，独立式，恒流模式， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，安全特低电压，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页。200-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月07日 有效期至：2029年08月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年05月15日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002773809

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	调光方式
1	LCM-25DA	输出: Max. 59Vdc, (54Vdc, 0.35A; 50Vdc, 0.5A; 42Vdc, 0.6A; 36Vdc, 0.7A) 时 ta: 50℃; (28Vdc, 0.9A) 时 ta: 45℃; (24Vdc, 1.05A) 时 ta: 40℃	DALI 调光
2	LCM-25DA2	输出: Max. 59Vdc, (54Vdc, 0.35A; 50Vdc, 0.5A; 42Vdc, 0.6A; 36Vdc, 0.7A) 时 ta: 50℃; (28Vdc, 0.9A) 时 ta: 45℃; (24Vdc, 1.05A) 时 ta: 40℃	DALI 调光 2.0
3	LCM-25	输出: Max. 59Vdc, (54Vdc, 0.35A; 50Vdc, 0.5A; 42Vdc, 0.6A; 36Vdc, 0.7A) 时 ta: 50℃; (28Vdc, 0.9A) 时 ta: 45℃; (24Vdc, 1.05A) 时 ta: 40℃ 辅助输出: 12Vdc, 50mA	外接电阻 调光
4	LCM-25KN	输出: Max. 59Vdc, (54Vdc, 0.35A; 50Vdc, 0.5A; 42Vdc, 0.6A; 36Vdc, 0.7A) 时 ta: 50℃; (28Vdc, 0.9A) 时 ta: 45℃; (24Vdc, 1.05A) 时 ta: 40℃	KNX 调光

输入: 200-240V~ 50/60Hz, 说明书中定义 LCM-25KN 调光端属于 SELV 电路。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司