



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002796912

发证日期: 2023年12月05日

有效期至: 2025年08月03日

**认证委托人名称  
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称  
及注册地址** 明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称  
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 外接电阻调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压,  
ta:50°C, tc:85°C, II类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP20, 定温热保护:110°C)  
见附件。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年08月18日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2015011002796912

纸 号：

序号	产品型号	参数
1	NPF-60D-15	输出：15V d. c. , 4A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
2	NPF-60D-20	输出：20V d. c. , 3A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
3	NPF-60D-24	输出：24V d. c. , 2.5A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
4	NPF-60D-30	输出：30V d. c. , 2A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
5	NPF-60D-36	输出：36V d. c. , 1.67A (恒流) 配套光源：Max. 60.12W LED 模块
6	NPF-60D-42	输出：42V d. c. , 1.43A (恒流) 配套光源：Max. 60.06W LED 模块
7	NPF-60D-48	输出：48V d. c. , 1.25A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
8	NPF-60D-54	输出：54V d. c. , 1.12A (恒流) 配套光源：Max. 60.48W LED 模块
9	NPF-40D-12	输出：12V d. c. , 3.34A (恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
10	NPF-40D-15	输出：15V d. c. , 2.67A (恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
11	NPF-40D-20	输出：20V d. c. , 2A (恒流) 配套光源：Max. 40W LED 模块
12	NPF-40D-24	输出：24V d. c. , 1.67A (恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
13	NPF-40D-30	输出：30V d. c. , 1.34A (恒流) 配套光源：Max. 40.2W LED 模块

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2015011002796912

纸 号：

14	NPF-40D-36	输出：36V d. c. , 1.12A (恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
15	NPF-40D-42	输出：42V d. c. , 0.96A (恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
16	NPF-40D-48	输出：48V d. c. 0.84A (恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
17	NPF-40D-54	输出：54V d. c. , 0.76A (恒流) 配套光源：Max. 41.04W LED 模块
18	NPF-60D-12	输出：12V d. c. , 5A (恒流) , 配套光源：Max. 60W LED 模块

输入：100-240V~ 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002788831

发证日期: 2023年12月05日

有效期至: 2025年06月29日

**认证委托人名称  
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称  
及注册地址** 明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称  
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置,非控制端口调光(外接电阻),独立式,恒流模式,  
安全特低电压,ta:50°C,tc:85°C,II类,适宜直接安装在普通可燃材料表面,IP67,定温热保护:110°C)  
见附件。100-240V~50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2015年07月13日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2015011002788831

第 1 页 共 3 页

纸 号：

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：2015011002788831

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-60D-12	输出：Max. 12Vdc, 5A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块	全灌封
2.	NPF-60D-15	输出：Max. 15Vdc, 4A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块	全灌封
3.	NPF-60D-20	输出：Max. 20Vdc, 3A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块	全灌封
4.	NPF-60D-24	输出：Max. 24Vdc, 2.5A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块	全灌封
5.	NPF-60D-30	输出：Max. 30Vdc, 2A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块	全灌封
6.	NPF-60D-36	输出：Max. 36Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源：Max. 60.12W LED 模块	全灌封
7.	NPF-60D-42	输出：Max. 42Vdc, 1.43A (恒流) 配套光源：Max. 60.06W LED 模块	全灌封
8.	NPF-60D-48	输出：Max. 48Vdc, 1.25A (恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块	全灌封
9.	NPF-60D-54	输出：Max. 54Vdc, 1.12A (恒流) 配套光源：Max. 60.48W LED 模块	全灌封
10.	NPF-40D-12	输出：Max. 12Vdc, 3.34A (恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块	全灌封
11.	NPF-40D-15	输出：Max. 15Vdc, 2.67A (恒流)	全灌封

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：2015011002788831

纸 号：

		配套光源：Max. 40.08W LED 模块	
12.	NPF-40D-20	输出：Max. 20Vdc, 2A (恒流) 配套光源：Max. 40W LED 模块	全灌封
13.	NPF-40D-24	输出：Max. 24Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块	全灌封
14.	NPF-40D-30	输出：Max. 30Vdc, 1.34A (恒流) 配套光源：Max. 40.2W LED 模块	全灌封
15.	NPF-40D-36	输出：Max. 36Vdc, 1.12A (恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块	全灌封
16.	NPF-40D-42	输出：Max. 42Vdc, 0.96A (恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块	全灌封
17.	NPF-40D-48	输出：Max. 48Vdc, 0.84A (恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块	全灌封
18.	NPF-40D-54	输出：Max. 54Vdc, 0.76A (恒流) 配套光源：Max. 41.04W LED 模块	全灌封

输入：100-240V~ 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心